

ARCHEMONY




ARCHEMONY ADAM BUBAK - pracownia architektoniczna
ul. Morawskiego 5/330,30-102 Kraków
www. archemony.pl ab@archemony.pl

ARCHEMONY

# WYMIARY KORTU DO SQUASHA W STANDARDZIE WSF (World Squash Federation)




## 1. OŚWIETLENIE KORTU

1.1. Kort powinien być zaopatrzony w system sztucznego oświetlenia. Poziom natężenia światła mierzony na wysokości 1000 mm ponad powierzchnią podłogi powinien wynosić:

1.1.1. Natężenie rekomendowane: 500 luksów

1.1.2. Natężenie minimalne: 300 luksów

1.1.3. Standard oświetlenia do transmisji telewizyjnych: 1200 luksów

1.2. Ściany kortu powinny być oświetlone w sposób równomierny i jednolity a natężenie oświetlenia kortu w najciemniejszym jego punkcie nie powinno odbiegać od średniej wartości oświetlenia o więcej niż 15%

1.3. Oświetlenie kortu nie powinno rzucać żadnych cieni na jego powierzchnię. Powinno być też wolne od wszelkich efektów stroboskopowych.

1.4. Przy zastosowaniu przezroczystych ścian kortów, po obu ich stronach natężenie oświetlenia powinno mieć tożsamą wartość.

## 2. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

TEMPERATURA

2.1. Zalecane jest, aby kort oraz przylegające do niego trybuny (wliczając miejsce dla sędziego) powinny być zaopatrzone w system ogrzewania oraz/lub klimatyzacji, który powinien zapewnić możliwość zmian zakresu temperatur pomiędzy 10 a 25 stopni Celsjusza.
Idealna temperatura kortu osiągana jest pomiędzy 15 a 20 stopniami Celsjusza.

2.2. Wahania temperatury oraz wilgotności na zewnątrz kortu nie powinny wpływać znacząco na temperaturę wewnątrz i nie mogą zmieniać się powyżej/poniżej ustalonych wcześniej wartości.

SYSTEM WENTYLACJI

2.3. Kort oraz przylegające do niego trybuny (wliczając miejsce dla sędziego) powinny być zaopatrzone w system wentylacji zapewniający nie mniej niż 4 pełne cykle cyrkulacji powietrza na godzinę.

KONDENSACJA PARY WODNEJ

2.4. Ściany oraz podłoga kortu powinna być skonstruowana, izolowana, ogrzewana i/lub klimatyzowana w taki sposób, aby zabezpieczyć przed skraplaniem się pary wodnej, podczas gdy kort jest w użytku.

ARCHEMONY ADAM BUBAK - pracownia architektoniczna
ul. Morawskiego 5/330,30-102 Kraków
www. archemony.pl ab@archemony.pl